

令和元年 7 月 5 日

近隣の施設・住民の皆様

## 火災警報器誤作動に関するお詫び

～7 月 3 日付けのお詫び状に追記いたしました～

平素は、日本郵船氷川丸にご理解・ご協力いただきまして誠にありがとうございます。  
います。

本日未明 3 時頃及び早朝 5 時頃の 2 回、また、一昨日午後 8 時頃及び午後  
11 時頃の計 4 回に渡り、火災警報器が誤作動を起こしたことにより、マンシ  
ョン入居者の方及び近隣住人の方には大変ご迷惑をおかけしましたことを、お  
詫びいたします。

今回の警報は、機器等の誤作動であり、放火・不法侵入ではないことを確認し  
ております。

消防署立会いの下状況を確認し、また、配線に異常があったことを発見し修理  
をいたしました。通常、火災警報器、火災報知器、消火器等は定期的に点検し、  
管理をしておりますが、配線内の不具合により誤作動を起こしてしまいました。  
今後このようなことが起きないように努めてまいります。

再発防止にむけ、最善の注意を払ってまいりますので、なにとぞご理解のほど、  
よろしくお願い致します。

日本郵船氷川丸船長

金谷 範夫

船舶管理会社 (株)日本海洋科学 担当者：赤坂

Tel : 045-641-4362/Fax : 045-642-4366